

## 建災防旭川分会・監督署合同安全パトロール（9月）

### 1. 実施日等

実施日：令和2年9月4日（金）

(1) 第1班：監督署2名、建災防支部1名、労務委員5名、事務局1名  
工事名：辺別川災害関連工事

(2) 第2班：監督署1名、労務委員6名  
工事名：美園村山線 一号橋架替工事（下部工）

(3) 第3班：監督署1名、労務委員6名  
工事名：旭川十勝道路 中富良野町 鹿内跨道橋下部外一連工事

### 2. 監督署・建災防支部・労務委員のコメント

(1) 書類・現場共良好に安全対策がされておりました

<第1班>

- ①土のう作成の手順書が作成されていなかったのを準備して下さい。
- ②KYのリスク評価が低く見られていたので、正しく評価して下さい。
- ③コロナ対策として事務所内に排気管を設置して換気する工夫は素晴らしかった。
- ④作業計画書の署名内に役割欄を設け、署名時に意識付けする工夫は素晴らしかった。

<第2班>

- ①作業主任者になれる方の一覧に誰が正副なのかわかるようにして明記して下さい。
- ②KYの内容に具体性が欠けていたので、具体的に記載して下さい。
- ③開口部に立ち入り禁止措置はされていますが、転落防止柵の設置にすると更に良い

<第3班>

- ①KYとコロナ体温管理表を一体化して、書類の簡素化を図っても良いと思われます。
- ②ブルーシートを掛けたことにより地山の点検が出来なくなっている部分があったので、地山が点検できる状態にすることが望ましいです。
- ③立ち入り禁止を単管で行っているのは良い。安全通路良好に設置されている。

(2) 参考コメント ～ 旭川労基署所見

- ①熱中症防止には、現場代理人の目配りと気配りが重要です。
- ②手すりの設置の要否で悩む際には設置し、手厚い対策をお願いします。
- ③ハチによる労災報告が見られるので、長袖着用や防虫ネット等による対策をお願いします。
- ④4/1により原則屋内禁煙になっているので、受動喫煙対策を現場でもお願いします。

### 3. 旭川労働基準監督署からの配布資料

- (1) 建設業における墜落災害防止対策の徹底について（緊急要請）
- (2) 建設現場で働く「みなさま」へ
- (3) 墜落災害防止のための7つの誓い

- (4) 令和 2 年 業種別労働災害発生状況 (8 月末)
- (5) 第 71 回 全国労働衛生週間
- (6) 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
- (7) 職場の熱中症予防対策は万全ですか？
- (8) 「フルハーネス型安全帯」、「積載形トラッククレーン過負荷防止装置」買換・改修の補助金